



DECLARACION JURADA DE OBSERVANCIA DE CONDICIONES DE SEGURIDAD

(Ley N° 28976)

Local: _____	Ubicado en: _____
---------------------	--------------------------

YO, _____ DNI N° _____

Propietario y/o conductor del establecimiento DECLARO BAJO JURAMENTO que CUMPLO con las siguientes condiciones de seguridad:

1. ARQUITECTURA	Si	No Corresponde
1.1 El ingreso/salida del local presenta un ancho libre mínimo de 0.90 m, la puerta no abre directamente sobre un desnivel y las vías de evacuación se encuentran libres de obstáculos, vidrios o espejos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. ESTRUCTURAS		
2.1 El local no presenta severo deterioro en paredes, columnas, techos y vigas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2 El falso techo esta fijo y no está de material inflamable	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. INSTALACIONES ELECTRICAS		
3.1 El tablero eléctrico es de material no combustible (metal o risina) tiene interruptores termo magnéticos identificados y no utilizan llaves de cuchilla	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2 El tablero eléctrico tiene interruptores diferenciales (para instalaciones nuevas a partir del 1 de Julio del 2006)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3 No se utilizan cables mellizos en instalaciones fijas. El cableado eléctrico se encuentra protegido mediante canaletas o tubos de PVC y las cajas de paso tienen tapa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4 Los tomacorrientes tienen conexión a tierra en baños, cocina y para equipos con enchufe de 3 espigas. Los tomacorrientes se encuentran en buen estado y no se utilizan adaptadores múltiples.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5 Los equipos de alumbrado (foco, fluorescentes, lámparas, etc.) no presentan conexiones expuestas. Si cuentan con luces de emergencia, estas se encuentran operativas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.6 Tienen pozo de puesta a tierra y certificado de medición de la resistencia (menor o igual a 25 ohmios)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.7 Los anuncios publicitarios con energía eléctrica tienen cableado adecuado y cuentan con conexión a tierra.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. SEGURIDAD Y PROTECCION CONTRA INCENDIO		
4.1 El local cuenta con señales de seguridad (salidas, riesgo eléctrico y extintores)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2 El local cuenta al menos con un extintor de polvo químico seco de 6 kg o un extintor por cada 25 m2 de área. Los extintores están operativos y con carga vigente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3 Los materiales y/o productos están almacenados de forma segura (evitando que se caigan) y sin obstruir las vías de evacuación.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4 Las instalaciones de gas (GLP) que se utilizan balones mayores a 25 Kg. Tienen tuberías de cobre y están alejados de interruptores y tomacorrientes. Los balones de gas se ubican en lugares ventilados y alejados de cualquier fuente de calor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.5 Las campanas y ductos de extracción de humo (chimeneas) se encuentran libres de grasa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

EL AREA DEL LOCAL ES DE : _____ M²

DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS SON VERDADEROS, CASO CONTRARIO ME SOMETO A LAS SANCIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY.

ASIMISMO DECLARO QUE ME SOMETO A LA FISCALIZACION POSTERIOR QUE DETERMINE LA MUNICIPALIDAD.

Estampo mi firma y/o huella en conformidad de todos los datos consignados en el formato.



Huella Digital

Firma del Representante

DNI _____

Samegua, _____